

医 療 ガ ス 納 入 仕 様 書

- ・酸素ボンベ（500ℓ）

ME 貸出室に在庫として約 30 本常備してあるので使用して空になった本数を補充する。

- ・炭酸ガス（2.2 kg）

内視鏡・OP にそれぞれ 6 本の在庫があるので使用して空になった本数を補充する。

- ・液体窒素（皮膚科）

基本的に毎週月曜日に 5ℓ 補充する。（残量によって金曜日の補充必要）

- ・液体窒素（クライオ）

毎週木曜日か金曜日に残量に応じて 20ℓ か 40ℓ（20ℓ × 2 回）を補充する。

- ・液体酸素（CE）

2 週間毎に定期的にローリーにて補充する。

- ・液体窒素（CE）

2～3 週間に一度ローリーにて補充する。

- ・上記以外の医療ガス（空気・ヘリウム 7,000ℓ 窒素ボンベ・笑気ガス等）

は、基本的に担当部署からの依頼（発注）で補充する。

・医療ガス納入仕様書に記載がないもので疑義が生じた場合は納入業者と医療センター担当で協議のうえ納入に関する決定をする。